

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОНД и ПР ПО КЕЖЕМСКОМУ РАЙОНУ

663491, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Маяковского, дом, 28,
тел. 8(39143)7-78-88, E-mail: ondkodinsk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 3/1/1-8

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида "Берёзка". ИНН 2420073291, ОГРН 1132420000020

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кежемского района
Красноярского края по пожарному надзору С.А. Андрицкого от "27" января 2020 года №2, ст.
6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. "03" февраля 2020 года, с 15 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. "11"
февраля 2020 года, с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. "18" февраля 2020 года, с 14 ч. 00 мин. по
15 ч. 00 мин. "25" февраля 2020 года, с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. "02" марта 2020 года,
проведена плановая выездная проверка

Главным государственным инспектором Кежемского района Красноярского края по
пожарному надзору подполковником внутренней службы Андрицким Сергеем Анатольевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад комбинированного вида "Берёзка", расположенного(ых) по адресу: 663491,
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Усенко, д.4

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением "Детский сад комбинированного вида "Берёзка" Казаркиной Ларисой
Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
3/1/1	Отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	п. 12 [1] На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,	01.06.2020

		осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	
3/1/2	Руководителем объекта защиты не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (в части размещения знаков пожарной безопасности "О запрете курения" с выполненными с применением фотолюминесцентных).	<p>п. 14 [1] Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".</p> <p>Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках, за исключением мест, специально отведенных для курения табака в соответствии с законодательством.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".</p> <p>Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".</p> <p>п. 6.1.4 абз.1 [2] Знаки пожарной безопасности (таблица К.1), размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности (таблица Л.1) и знак безопасности ЕС 01 (таблица Л.2) должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов в соответствии с 8.2 либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.</p> <p>п. 6.2.6 [2] Знаки безопасности, являющиеся частью фотолюминесцентных эвакуационных систем, должны быть изготовлены на основе фотолюминесцентных материалов (фотолюминесцентные знаки безопасности) в соответствии с 8.2.</p>	01.06.2020
3/1/13	На дверях помещений складского назначения отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 [1] Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020
3/1/4	Отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при	п. 64 [1] Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста)	01.06.2020

	получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	
3/1/5	На огнетушители отсутствуют паспорта завода-изготовителя.	п. 475 [1] Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.	01.06.2020
3/1/6	Записи в специальных паспортах установленной формы и журнал технического обслуживания огнетушителей носят формальный характер.	п. 478 [1] Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы. п. 4.1.33 [3] Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале по рекомендуемой форме (Приложение Г).	01.06.2020
3/1/7	На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	п. 4.1.32 [4] На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	01.06.2020
3/1/8	Не установлен порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей.	п. 3 [1] Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	01.06.2020

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРОГО(-ЫХ) НАРУШЕНЫ:

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
2. ГОСТ 12.4.026-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний".
3. Свод правил 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации".
4. Свод правил 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации".

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Кежемского района
Красноярского края по пожарному надзору
Анрицкий С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

"02" марта 2020 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад комбинированного
вида "Берёзка" Казаркина Лариса Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"02" марта 2020 года

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

